

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言


文書番号 : 池地発第17002号  
発行者の名前 : 池袋地域冷暖房株式会社  
発行者の住所 : 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
2016年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2017年6月30日

問い合わせ先 池袋地域冷暖房株式会社  
営業企画部  
TEL 03-3988-6774

会社代表者の署名



(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2018年4月1日  
発行場所 : 池袋地域冷暖房株式会社

役職名・氏名 : 代表取締役社長 鈴木 誠一郎

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で あ る。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (文書番号 池地発第 17002 号付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (2016年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		東池袋地域	
所在地		東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号	
事業者名	事業登録番号	池袋地域冷暖房株式会社	第 009 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガス (1000 m <sup>3</sup> )	4, 211	1, 307	2, 904
LPG (t)	0	0	0
石炭 (t)	0	0	0
電力 (MWh)	14, 151	13, 367	784
その他			
販売熱量 (GJ)	315, 043	216, 736	98, 307
COP		1.14	0.71

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0.88
	温熱	1.41